

Серія СВ
0127



UA.TR.047

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.047.C.0112-12

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **11 квітня 2012 р.**

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано **Adast Systems, a.s.**
Сертифікат выдан/
Certificate is issued on **Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika - Чеська республіка**

Паливороздавальні колонки та модулі для зрідженого газу серій V-line... 47.../LPG, V-line 899.../LPG та V-line 8690.../LPG (де замість ... - літеро-цифрове умовне позначення певної моделі)

Продукція

Продукция/
Production

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

8413 11 00 00 \ . .

(код (и) УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код (ы) ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічного Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (затверджений Постановою КМУ від 8 жовтня 2008 р. N 898)

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и)

Производитель (и)/
Producer (s)

Adast Systems, a.s.

Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika - Чеська республіка

Місце (я) виробництва

Место (а) производства/
Place (s) of production

Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika - Чеська республіка

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Паливороздавальні колонки та модулі для зрідженого газу серій V-line... 47.../LPG, V-line 899.../LPG та V-line 8690.../LPG, що комплектуються вибухозахищеним електрообладнанням згідно з додатком та, що виготовляються серійно з 11.04.2012 р. Технічний нагляд - один раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: Державним випробувальним сертифікаційним центром

Сертифікат выдан органом оценки соответствия/ вибухозахищеного та рудникового обладнання ДВСЦ ВО, 83052, м.Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17. Тел.: 062-345-04-17
Certificate is issued by the conformity assessment body
Реєстраційний номер UA.TR.047 (наказ Держспоживстандарту №623 від 28.12.2010 р.)

На підставі

На основании/
On the grounds of

**Протоколу оцінки відповідності № 61-11 від 22.04.2011 р.,
протоколу перевірки виробництва № 113-12 від 11.04.2012 р., виданих ДВСЦ ВО**

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



А. Є. Погорельський

(підпис, ініціали, прізвище)
подпись, инициалы, фамилия/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.tcexee.org

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tcexee.org
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tcexee.org

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ANNEX to CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.047.C.0112-12Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Перелік вибухозахищеного електрообладнання паливороздавальних колонок та модулів для зрідженого газу серій V-line... 47.../LPG, V-line 899.../LPG та V-line 8690.../LPG

№ п/п	Найменування електрообладнання і його тип	Маркування вибухозахисту	Фірма - виробник
1.	Розподільні коробки типу E330	1ExellT5	Adast Systems, a.s. (Чеська республіка)
2.	Розподільні коробки серії BPG	1ExellT6	AB Controls & Technology (Великобританія)
3.	Розподільні коробки серій 07-5103-.../..., 07-5105-.../..., 07-5106-.../..., 07-5107-.../...	1ExellT6/T5	BARTEC Varnost d.o.o. (Словенія)
4.	Розподільні коробки типів X12.X1 - X15.X1, X20.X1 - X28.X1	1ExellT6..T4	GENERI (Чеська республіка)
5.	Розподільні коробки серії 8118/...-...	1ExellT6...T4	R. STAHL Schaltgeräte GmbH (Німеччина)
6.	Розподільні коробки серії Polyester-KE 06	1ExellT6	ROSE Systemtechnik GmbH+Co.KG (Німеччина)
7.	Датчики імпульсів типу ME 01-03	1ExmllBT6	Eltomatic A/S (Данія)
8.	Датчики імпульсів типу 01-08	1ExdllBT6	Eltomatic A/S (Данія)
9.	Датчики імпульсів типу ME 01-05	1ExmllT4	Eltomatic A/S (Данія)
10.	Датчики імпульсів типу ME 01-05-05	1ExdllBT6	Eltomatic A/S (Данія)
11.	Датчики імпульсів типу Pulser PPG	1ExdllBT6	Gilbarco S.p.A. (Італія)
12.	Датчики імпульсів типу MTX-075	1ExmllT5	Metra Blansko (Чеська республіка)
13.	Кінцеві вимикачі серії 8064/2.-...-...	1ExdllCT6	R. STAHL Schaltgeräte GmbH (Німеччина)
14.	Кінцеві вимикачі серії 07-25.1-.../... з насадками серії 05-003-00./...	1ExdllCT5/T6	Bartec Componenten und Systeme GmbH (Німеччина)
15.	Соленоїди електромагнітних клапанів типів EMXX, EM5	1ExmllT3	ASCO Controls B.V. (Нідерланди)
16.	Соленоїди електромагнітних клапанів серії 042N55XX	1ExmllT4	Danfoss Kolding (Данія) Danfoss (Tiajin) Ltd (Китай)
17.	Соленоїди електромагнітних клапанів серії 042G	1ExmllT4	Danfoss Industrieautomatik GmbH (Німеччина)
18.	Соленоїди електромагнітних клапанів типу 0614	1ExmllT3	Automatic Control Valves (Іспанія)
19.	Соленоїди електромагнітних клапанів типу 1314	1ExmllT4	Automatic Control Valves (Іспанія)
20.	Резистивні датчики температури серій T10..ED та T15..ED	1ExdllCT3...T6	JSP (Чеська республіка)
21.	Резистивні датчики температури типів 112 70, 112 70/ZP 9306	1ExdllCT3..T6	ZPA Nová Paka a.s. (Чеська республіка)

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

А. Є. Погорельський

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.tcsexee.org.Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tcsexee.org.Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tcsexee.org.

Серія ДС

0231



UA.TR.047

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.047.C.0112-12

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Додаток 2 посвідчує, що датчики імпульсів ADAST 40 та ADAST 46 з маркуванням вибухозахисту 1ExdIIBT6 пройшли оцінку відповідності та випробування на вибухозахищеність згідно ДСТУ 7113:2009 і ДСТУ 7114:2009 (протокол №089-14 від 12.08.2014р.) та можуть бути включені у перелік обладнання, яким комплектуються паливороздавальні колонки та модулі для зрідженого газу серій V-line... 47.../LPG, V-line 899.../LPG та V-line 8690.../LPG

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



К.В.Меженков

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

П.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.tccexee.org
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tccexee.org
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tccexee.org