

Серія СВ
0126



UA.TR.047

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.047.C.0111-12

Зареєстрован в реєстрі органа оцінки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **11 квітня 2012 р.**

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано **Adast Systems, a.s.**
Сертифікат выдан/
Certificate is issued on **Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika - Чеська республіка**

Продукція **Паливороздавальні колонки для рідкого палива серій
V-line... 4... , V-line 899... (де замість ... - літеро-
цифрове умовне позначення певної моделі)**

Продукция/
Production

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

8413 11 00 00 \ . .

(код (и) УКТЗЕД, ДК 016-97)
(код (ы) ТНВЭД; ДК 016-97)
(UKTZED code (s), DK 016-97)

Відповідає вимогам **Технічного Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно
вибухонебезпечному середовищі (затверджений Постановою КМУ від 8 жовтня 2008 р. N 898)**

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и) **Adast Systems, a.s.**
Производитель (и)/
Producer (s) **Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika - Чеська республіка**

Місце (я) виробництва **Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika - Чеська республіка**
Место (а) производства/
Place (s) of production

Додаткова інформація **Паливороздавальні колонки для рідкого палива серій V-line... 4... ,
V-line 899... , що комплектуються вибухозахищеним електрообладнанням
згідно з додатками та, що виготовляються серійно з 11.04.2012 р.
Технічний нагляд - один раз на рік.**
Дополнительная информация/

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: Державним випробувальним сертифікаційним центром
Сертифікат выдан органом оценки соответствия/ вибухозахищеного та рудникового обладнання ДВСЦ ВО, 83052, м.Донецьк,
Certificate is issued by the conformity assessment body вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17. Тел.: 062-345-04-17
Регістраційний номер UA.TR.047 (наказ Держспоживстандарту №623 від
28.12.2010 р.)

На підставі **Протоколу оцінки відповідності № 61-11 від 22.04.2011 р.,
На основании/ протоколу перевірки виробництва № 113-12 від 11.04.2012 р., виданих ДВСЦ ВО**
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності **А. Є. Погорельський**
Руководитель органа оценки соответствия/ (підпис, ініціали, прізвище)
Director of the conformity assessment body (исigniture, initials, family name)



М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
www.tcexee.org
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tcexee.org
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tcexee.org

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ANNEX to CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.047.C.0111-12Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Перелік вибухозахищеного електрообладнання паливороздавальних колонок для рідкого палива серій V-line... 4... , V-line 899...

№ п/п	Найменування електрообладнання і його тип	Маркування вибухозахисту	Фірма - виробник
1.	Розподільні коробки типу E330	1ExellT5	Adast Systems, a.s. (Чеська республіка)
2.	Розподільні коробки серії BPG	1ExellT6	AB Controls & Technology (Великобританія)
3.	Розподільні коробки серій 07-5103-.../..., 07-5105-.../..., 07-5106-.../..., 07-5107-.../...	1ExellT6/T5	BARTEC Varnost d.o.o. (Словенія)
4.	Розподільні коробки типів X12.X1 - X15.X1, X20.X1 - X28.X1	1ExellT6..T4	GENERI (Чеська республіка)
5.	Розподільні коробки серії 8118/...-...	1ExellT6...T4	R. STAHL Schaltgeräte GmbH (Німеччина)
6.	Розподільні коробки серії Polyester-KE 06	1ExellT6	ROSE Systemtechnik GmbH+Co.KG (Німеччина)
7.	Датчики імпульсів типу ME 01-03	1ExmllBT6	Eltomatic A/S (Данія)
8.	Датчики імпульсів типу 01-08	1ExdllBT6	Eltomatic A/S (Данія)
9.	Датчики імпульсів типу ME 01-05	1ExmllT4	Eltomatic A/S (Данія)
10.	Датчики імпульсів типу ME 01-05-05	1ExdllBT6	Eltomatic A/S (Данія)
11.	Датчики імпульсів типу Pulser PPG	1ExdllBT6	Gilbarco S.p.A. (Італія)
12.	Датчики імпульсів типу MTX-075	1ExmllT5	Metra Blansko (Чеська республіка)
13.	Магнітокеровані контакти типів MKF19XSAK, MKF19XUAK, MKF19XOAK	1ExmllT6	Secatec electronic GmbH (Німеччина)
14.	Електродвигуни типу 1MA7 060-2... (0,18 kW)	1ExellT3 (I _A /I _N =4,4; t _E =27 c)	Siemens AG (Німеччина)
15.	Електродвигуни типу 1MA7 080-4... (0,55 kW)	1ExellT3 (I _A /I _N =4,6; t _E =21 c)	Siemens AG (Німеччина)
16.	Електродвигуни типу 1MA7 083-4... (0,75 kW)	1ExellT3 (I _A /I _N =4,8; t _E =16 c)	Siemens AG (Німеччина)
17.	Електродвигуни типу 1MA7 096-4... (1,35 kW)	1ExellT3 (I _A /I _N =5,9; t _E =13 c)	Siemens AG (Німеччина)
18.	Електродвигуни серії BA(X)2ху***	1ExdllBT6...T3	ELNOR MOTORS NV (Бельгія)
19.	Електродвигуни серії BA(V/X)3ху***	1ExdllBT6...T3	ELNOR MOTORS NV (Бельгія)
20.	Електродвигуни типів PSM-M71-4-055, PSM-T71-4-055, PSM-M80-4-075, PSM-T71-4-075, PSM-T80-4-110	1ExdllBT3 1ExdllBT3	ELPROM s.r.l. (Італія)

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

А. Є. Погорельський

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.tcsexee.org.Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tcsexee.org.Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tcsexee.org.

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ANNEX to CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.047.C.0111-12Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Перелік вибухозахищеного електрообладнання (продовження) паливороздавальних колонок для рідкого палива серій V-line... 4... , V-line 899...

№ п/п	Найменування електрообладнання і його тип	Маркування вибухозахисту	Фірма - виробник
21.	Електродвигуни серій AD-PE V80, AD-PE V90	1ExdIIBT3	RAEL Motori Elettrici S.r.l. (Італія)
22.	Соленоїди електромагнітних клапанів типів EMXX, EM5	1ExmIIT3	ASCO Controls B.V. (Нідерланди)
23.	Соленоїди електромагнітних клапанів серії 042N55XX	1ExmIIT4	Danfoss Kolding (Данія) Danfoss (Tiajin) Ltd (Китай)
24.	Соленоїди електромагнітних клапанів серії 042G	1ExmIIT4	Danfoss Industrieautomatik GmbH (Німеччина)
25.	Соленоїди електромагнітних клапанів серій 018Z66XX, 018F66XX	1ExmIIT4	Danfoss A/S (Данія)
26.	Соленоїди електромагнітних клапанів типу 0614	1ExmIIT3	Automatic Control Valves (Іспанія)
27.	Соленоїди електромагнітних клапанів типу 1314	1ExmIIT4	Automatic Control Valves (Іспанія)
28.	Соленоїди електромагнітних клапанів серії 6...-...-...-...	1ExmIIT4/T5 1ExemIIT4/T5	Bürkert (Німеччина)
29.	Датчики тиску типу MBS 4751-3611-1AB08	0ExialIC T4...T6	Danfoss A/S (Данія)
30.	Бар'єри искрозахисту типу 9002/13-280-093-001 ¹⁾	Exia/ibIIB/IIC X ¹⁾	R. STAHL Schaltgeräte GmbH (Німеччина)
31.	Резистивні датчики температури серій T10..ED та T15..ED	1ExdIICT3...T6	JSP (Чеська республіка)
32.	Резистивні датчики температури типів 112 70, 112 70/ZP 9306	1ExdIICT3..T6	ZPA Nová Paka a.s. (Чеська республіка)
33.	Датчики типу VAPORIX FLOW вимірювальної системи витрати рекуперованих парів	1ExialIBT3	FAFNIR GmbH (Німеччина)
34.	Перетворювачі типу VAPORIX CONTROL вимірювальної системи витрати рекуперованих парів ¹⁾	ExialIB ¹⁾	FAFNIR GmbH (Німеччина)
35.	Датчики типу 8060 вимірювальної системи витрати рекуперованих парів	0ExialIBT3	Bürkert Werke GmbH & Co. KG (Німеччина)
36.	Контролери типу 1098 вимірювальної системи витрати рекуперованих парів ¹⁾	ExialIB ¹⁾	Bürkert Werke GmbH & Co. KG (Німеччина)

Примітки: ¹⁾ - вироби встановлюються за межами вибухонебезпечних зон - в електронному блоці колонок.Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

А. Є. Погорельський

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.tcceee.org.Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tcceee.org.Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tcceee.org.

Серія ДС
0230



UA-TR.047

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ/ ANNEX to CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA-TR.047.C.0111-12

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Додаток 2 посвідчує, що датчики імпульсів ADAST 40 та ADAST 46 з маркуванням вибухозахисту 1ExdIIBT6 пройшли оцінку відповідності та випробування на вибухозахищеність згідно ДСТУ 7113:2009 і ДСТУ 7114:2009 (протокол №089-14 від 12.08.2014р.) та можуть бути включені у перелік обладнання, яким комплектуються паливороздавальні колонки для рідкого палива серій V-line... 4... , V-line 899...

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



К.В.Меженков

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

П.М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.tcexee.org
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.tcexee.org
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.tcexee.org